



Федеральная служба  
по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Управление федеральной службы по  
надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по  
Ульяновской области

(Управление Роспотребнадзора по  
Ульяновской области)

**Территориальный отдел**

**Управления Роспотребнадзора по  
Ульяновской области в г. Димитровграде**

Мелекесская ул., д. 39, Димитровград г.,

Ульяновская область, 433508

Тел/факс (235) 2-44-42

**E-mail: [dimitrovgrad@73.rospotrebnadzor.ru](mailto:dimitrovgrad@73.rospotrebnadzor.ru)**

<http://www.73.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 25485688, ОГРН 1057325019916

ИНН/КПП 7325052734/732501001

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику  
управления образования  
администрации  
МО «Старомайнский район»

Барыковой Е.А.

пл. Ленина, д.4, р.п. Старая Майна,  
Старомайнский район,  
Ульяновская область, 433460

Уважаемая Екатерина Александровна!

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в городе Димитровграде, руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2025 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с учетом особенностей, установленных п. 11 (4) постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2022 № 1743 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336», направляет Вам предписание об устранении выявленных нарушений, выданного в ходе проведения профилактического визита в отношении Муниципальной бюджетной общеобразовательной организации Жедяевская средняя школа Муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской области, 433464, Ульяновская область, Старомайнский район, с. Жедяевка, ул. Казанская, д.1а.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель начальника Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Ульяновской  
области в г.Димитровграде

А.В.Хабибуллина

Е.Б.Подусова 89297958198



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 187/ПВ г. Димитровград, ул. Мелекесская, д.39 « 18 » июня 2024 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, старшим специалистом 1-го разряда Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в городе Димитровграде  
Подусовой Е.Б.  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальной бюджетной общеобразовательной организации Жедяевская средняя школа  
Муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской области, ИНН 7318340234, ОГРН  
1027301110430, адрес: 433464, Ульяновская область, Старомайнский район, с. Жедяевка, ул. Казанская,  
д.1а

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. По результатам лабораторных испытаний (протокол испытаний № 73-01-18/03951-24 от 17.06.2024) были выявлены не соответствия требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в пробе:

- проба воды из водоразборного крана на кухне по казателям: мутность (по формазину)-  $3,3 \pm 0,7$  при норме не более 2,6; жесткость-  $7,4 \pm 1,1$  при норме не более 2,6;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. Обеспечить МБОУ Жедяевская СШ питьевой водой в соответствии санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде  
основание: п.2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

срок до 02.09.20024г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

### Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальную бюджетную общеобразовательную организацию Жедяевская средняя школа  
Муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской области, 433464, Ульяновская  
область, Старомайнский район, с. Жедяевка, ул. Казанская, д.1а  
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области в городе Димитровграде по адресу: 433508 Ульяновская область, г.Димитровград, ул. Мелекесская, 39 тел/факс 884 235 2411 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «02» 09. 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1-го разряда  
Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Ульяновской  
области в городе Димитровграде



Е.Б. Подусова

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

\_\_\_\_\_